

## Ergebnisse

Zielwert der Gesamt-P-Elimination: 25 kg/Jahr

Phosphat-Beladung des Granulats in kg

wegen technischer Probleme waren die Anlagen 2012 nicht in Betrieb

PELIKAN Nr.	Ansaugtiefe	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	24,2 m	3,01	4,69	12,60	7,01	4,95	10,86	5,13	5,58	3,24	0	5,08	8,42
2	24,0 m	5,03	4,70	11,00	8,25	4,59	15,45	5,13	5,94	4,23	0	5,48	8,56
3	25,5 m	5,66	6,67	12,60	7,46	2,97	15,27	4,68	3,87	6,30	0	5,27	9,32
4	23,0 m	6,84	7,65	8,92	7,54	3,69	15,24	6,61	7,02	1,62	0	5,54	9,22
5	24,6 m	4,22	7,73	18,59	7,41	2,52	12,35	6,98	6,48	0,90	0	5,93	7,12
Gesamt-P-Elimination		<b>25,46</b>	<b>31,44</b>	<b>63,71</b>	<b>37,67</b>	<b>18,72</b>	<b>69,17</b>	<b>28,52</b>	<b>28,89</b>	<b>16,38</b>	<b>0</b>	<b>27,30</b>	<b>42,63</b>
Granulatwechsel				X			X				X		